

Sakuradai Village 桜台ビレジ自治会だより

Residents' Association News 令和2年6月号

【発行・編集】桜台ビレジ自治会 担当：2B-103 三輪 090-7018-0601

住民リレーボイス⑤

困った時に頼める人はいますか!?

我が家の停電騒ぎ顛末記

3B棟 倉方 稔さん

ご自分で組み立てた、二足歩行で会話ができるロボット「ロビ2」に、桜台ビレジ自治会から贈られた誕生日カードを持たせた下の写真（お花はその時の花束）を撮影して下さった倉方稔さん。17歳高校生の時に無線技術士の資格を取得。以来、趣味が高じて電子機器の技術分野で長年活躍されてきました。

今年の正月明け、倉方さん宅は突然停電に見舞われました。倉方さんご自身でこの時のお話しを下の「我が家の停電騒ぎ顛末記」にまとめられましたので、ご紹介します。ちょっと困った時や災害時にご近所で頼める人はいますか。自治会と桜台ビレジシニアクラブは【ちょっと困った時に頼める支えあい活動】の推進を目指しています。



我が家の停電騒ぎ顛末記

正月気分が抜けた今年1月29日、我が家が突然停電した。玄関の外、階段灯のスイッチをONしたら点灯、停電は我が家だけの様子。配電盤を確認したらメインブレーカーが落ちていたので、上に押し上げ復活させた。なぜ停電したのかわからないまま、3日後にまたブレーカーが落ちて停電してしまった。

すぐTEPCO東京電力に点検しに来てもらった結果、漏電しているとのことで“診断結果”を渡された。TEPCOでは、屋内配線機器の点検は出来ないとの事で、紹介してもらった電気工事に電話してすぐ来て貰い、診断結果を見せた。三回路に分電してる内の一回路に漏電を起こす数値が出ているので、そのラインに接続している機器のコードを全部抜いたが、数値はNGのままだったので、屋内の何処かで漏電しているとの、電気工事店の見解だった。

このラインは風呂場・トイレ・ボイラー・台所・ガスレンジ換気扇・洗濯機等への配線で、全部風呂場の天井裏でひとまとめにされていたのを全部切り離し、一本ずつ数値を調べた結果、ガスレンジ換気扇への配線に漏電が判明した。このラインは食器棚の後ろの壁の内側を通しているため、取り出す事は出来ないの、電気工事屋さんと相談して、換気扇へのラインは切り離したままにして置き、換気扇へは台所のコンセントから通電する事にした。改めて漏電の原因を考えると、結露と湿気により電線の被覆を痛めたため絶縁不良になってしまった様だ。電気工事屋さんも同様の見解だった。数値とは電線間の抵抗値で正常では0.1MΩ それで0.035MΩ 約三分の一程低い数値だった。

「毎年お誕生日に花束などを贈ります!」のご希望者を引き続き、受付しています!!

贈呈の対象は今年4月1日現在で、**喜寿(満77歳)以上、もしくは満65歳以上**で **お一人暮らしの方**。

お申込みは桜台ビレジ自治会・三輪 (090-7018-0601)まで。